

MEMORANDO
UCP-292-V-2018

PARA: Lic. Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz
Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas.

DE: Rosa Anatrella
Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE




ASUNTO: Solicitud de Publicación de Constancia de Participación en Visita de Campo Asistida a la Zona de las Obras del Proceso No. AHMER-16-LPN-O-“Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (CND)”. **Contrato de Préstamo BID 3103/BL-HO.**

FECHA: 23 de mayo de 2018

Por este medio solicito realizar las gestiones pertinentes para que el documento citado en el asunto sea publicado en el portal de Transparencia de la ENEE.

Atentamente,

Cc: Gerencia General
Gerencia de Transmisión
Gerencia de Despacho de Energía
Archivo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional

Contrato de Préstamo BID No. 3103/BL-HO


CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN VISITA DE CAMPO ASISTIDA A LA ZONA DE LAS OBRAS (CARÁCTER OBLIGATORIO)

AHMER-16-LPN-O-"MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)"





La Empresa Nacional de Energía Eléctrica certifica que el día de hoy, miércoles 23 de mayo de 2018, los abajo firmantes han asistido a la visita de campo asistida a la zona de las obras, guiada por los Ingenieros **René Barrientos** y **Nahúm Hernández**. Esta certificación da fe del cumplimiento a lo estipulado en la cláusula IAO 8.1 de la Sección II. "Datos de la Licitación" del Documento de Licitación del proceso: **AHMER-16-LPN-O-"MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)"**.

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	PAÍS DE ORIGEN	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	INGESA S. de R. L. de C.V.	Luis Gabriel Escoto	Honduras	ingesahna@hotmail.com	95036168	
2	CCSS	Roberto Carlos Jaco	Honduras	ccsshonduras@yahoo.com	98275183	
3	HJO S.A.	Stephanie Gooby	Honduras	hjsa2002@yahoo.com	9558-0771	

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN VISITA DE CAMPO ASISTIDA A LA ZONA DE LAS OBRAS (CARÁCTER OBLIGATORIO)
AHMER-16-LPN-O- "MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)"

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	PAÍS DE ORIGEN	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
4	Constructora Kosmox	Julio Romero	Hond.	consultas@kosmox.com	22321250 99857010	
5	SIT	Adán Ordóñez	Honduras	sithn@yahoo.com	2235-3506 9436-1297	
6	SENDICON	David Owen	Honduras	sendicon@hotmail.es	2234-5128 3250-2141	
7	Serpic	Wilfredo Flamenco	Hond.	Serpic honduras@yahoo.com	22326532	
8	Elecnor	Alfonso Alvarez	Hond.	alfonso.alvarez@elecnor.com	22210587	
9	ELECNOR	Franklin Almondo	Hond.	falmendares@elecnor.com	2221-1785	

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN VISITA DE CAMPO ASISTIDA A LA ZONA DE LAS OBRAS (CARÁCTER OBLIGATORIO)
AHMER-16-LPN-O- "MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)"

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	PAÍS DE ORIGEN	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
10	Muros y Más	Hellen Escoto Osegura	Honduras	hescot@geotecnia yfundamentos.com	98176940	
11	JF Construcciones	Mariano Torres	Honduras	fasierra@ grupojf.hn	22214785 22214786	
12	AYRE	Juan C. Lopez	Hond.	ilopez@ grupoayre. com	9938-0230 33924587	
13	AYRE	Nielsen Aplicano	Hn	naplicano @grupoayre .com	98292930	
14	Construcciones Midence	Sindy Fernandez	Hond.	construcciones. midence@ gmail.com	32149446	
15	kempira S. de R. L	Bayron Fernando Solandra	Hond.	construccioneskempira @yahoo.com	2291-0317	


--- 4. L. ---

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	PAÍS DE ORIGEN	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
16		----- V. / -----				
17						
18						
19						
20						
21						

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN VISITA DE CAMPO ASISTIDA A LA ZONA DE LAS OBRAS (CARÁCTER OBLIGATORIO)
AHMER-16-LPN-O- "MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)"

MEMORANDO
UCP-295-V-2018

PARA: Lic. Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz
Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas.

DE: Rosa Anatrella 
Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE




ASUNTO: Solicitud de Publicación de Aclaración No.2 del Proceso No. AHMER-16-LPN-O- "Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (CND)". **Contrato de Préstamo BID 3103/BL-HO.**

FECHA: 24 de mayo de 2018

Por este medio solicito realizar las gestiones pertinentes para que el documento citado en el asunto sea publicado en el portal de Transparencia de la ENEE.

Atentamente,

Cc: Gerencia General
Gerencia de Transmisión
Gerencia de Despacho de Energía
Archivo



Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

ACLARACIÓN No. 2

Nombre del Proyecto:	"Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional"
Contrato de Préstamo:	BID 3103/BL-HO
Proceso No.:	AHMER-16-LPN-O-
Nombre:	"Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (CND)"

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, B. Documentos de Licitación, Numeral 10. Aclaración de los Documentos de Licitación, para la contratación del proceso arriba enunciado, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles Oferentes, lo siguiente:

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:

CONSULTA #1

"Consulta referente a la Obligatoriedad de la Visita al Sitio de las Obras"

RESPUESTA:

Apegarse a lo descrito en la cláusula IAO 8.1 de la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) del Documento de Licitación publicado en fecha 07 de Mayo de 2018.

CONSULTA #2

"La visita de campo programada para el 23 de mayo del presente año: ¿Fue pospuesta para alguna otra fecha? De no haberlo hecho: ¿Programarán otra visita? De no programar otra visita, ¿es éste un factor determinante para la descalificación del proceso?"

RESPUESTA:

Ver Respuesta a Consulta #1.


La presente aclaración pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia.

Favor tomar nota de las aclaraciones aquí señaladas.

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE
25 de mayo de 2018.

MEMORANDO
UCP-306-VI-2018

PARA: Lic. Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz
Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas.

DE: Rosa Anatrella 
Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE




ASUNTO: Solicitud de Publicación de Aclaración No.3 del Proceso No. AHMER-16-LPN-O- "Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (CND)". **Contrato de Préstamo BID 3103/BL-HO.**

FECHA: 05 de junio de 2018.

Por este medio solicito realizar las gestiones pertinentes para que el documento citado en el asunto sea publicado en el portal de Transparencia de la ENEE.

Atentamente,

Cc: Gerencia General
Gerencia de Transmisión
Gerencia de Despacho de Energía
Archivo



Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

ACLARACIÓN No. 3	
Nombre del Proyecto:	"Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional"
Contrato de Préstamo:	BID 3103/BL-HO
Proceso No.:	AHMER-16-LPN-O-
Nombre:	"Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho (CND)"

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, B. Documentos de Licitación, Numeral 10. Aclaración de los Documentos de Licitación, para la contratación del proceso arriba enunciado, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles Oferentes, lo siguiente:

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS:

CONSULTA #1

"En relación al Proceso de Licitación AHMER-16-LPN-O-"MEJORAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO(CND)"; solicitamos respetuosamente ampliación de tiempo para la entrega de la Oferta correspondiente a dicho proceso".

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en las cláusulas IAO 21.1 y IAO 24.1 del Literal E. "Apertura y Evaluación de las Ofertas" de la Sección II. "Datos de la Licitación (DDL)" del Documento de Licitación.

CONSULTA #2

"Después de analizar la documentación del proyecto y posterior a la visita del sitio, solicitamos extender el tiempo de presentación de las ofertas descrito en las IAO 24.1 para el día 20 de junio de 2018."

RESPUESTA:

Ver Respuesta a Consulta #1.

CONSULTA #3

"Por este medio muy respetuosamente les pedimos nos proporcionen una prórroga de 10 días calendario para la presentación de ofertas de la Licitación; Es debido al alcance de la licitación que nos requiere mayor tiempo para su preparación".

RESPUESTA:

Ver Respuesta a Consulta #1.

Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

CONSULTA #4

"¿El suministro de energía y agua durante el proceso de ejecución, será proporcionado por la ENEE?"

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en el apartado "*Obligaciones del Contratista*" de la Sección VII: "*Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento*", página 97 del Documento de Licitación.

CONSULTA #5

"¿El formato de cerámica 20 x 40 para enchape de paredes de baños y cocina; ¿dónde se puede cotizar?, ¿nos podrían definir la especificación del producto, nombre, marca, dimensión, distribuidor? Aparentemente esta medida (20X40) no es comercial en el país."

RESPUESTA:

Se aclara que, de no encontrar el formato de cerámica de las dimensiones indicadas en el Documento de Licitación, El Contratista podrá proponer otro tamaño de cerámica existente en el comercio siempre y cuando respete los criterios de instalación, protección, medidas (en m² de área enchapada) y pago establecidos originalmente el Documento de Licitación.

CONSULTA #6

"Favor especificar: ¿Qué tipo de cerámica de piso 45 x 45 tráfico 4, debemos cotizar, nombre, marca, distribuidor?"

RESPUESTA:

El Contratista deberá realizar su propia cotización de la cerámica de dimensiones 45 x 45 apegándose estrictamente a lo establecido en el romano ii. "*Piso de Cerámica*" de la Sección VII: "*Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento*", páginas 128,129 y 130 del Documento de Licitación.

CONSULTA #7

"¿Podrían definir alguna marca y distribuidor de impermeabilizante integral a utilizar en losas de techos?"

RESPUESTA:

El contratista deberá realizar su propia cotización del Impermeabilizante a utilizar en las losas de techo, para lo cual deberá apegarse estrictamente a lo establecido en el sub apartado "*Impermeabilizantes*" de la Sección VII. "*Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento*", página 151 del Documento de Licitación.

CONSULTA #8

"La puerta "P3" abatible metálica de 36" gris sin tableros de 0.98 x 2.08, pintada, de salida de emergencia. ¿La hoja es termoformada con forro metálico o de tambor con lámina de hierro de 1/16"? ¿Se deberá considerar barra de salida de emergencia o llavín normal?."

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en el ítem 3 de la actividad VII. "Puertas, Ventanas y Mueble de Cocina" de la Sección IX. "Lista de Cantidades" del Documento de Licitación, que literalmente establece: "Puerta P3 abatible metálica de 36" gris sin tableros de 0.98x2.08, pintada, **de salida de emergencia**".

CONSULTA #9

"Debido a las condiciones del sitio, el alcance del proyecto y el proceso constructivo; nos parece que la fecha prevista para la terminación de las obras descrita en las IAO 1.2, de 150 días calendario, es corto. ¿Se podrá extender la ejecución a 180 días calendario?"

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en la cláusula IAO 1.2 del Literal A. "Disposiciones Generales" de la Sección II. "Datos de la Licitación (DDL), página 33 del Documento de Licitación; El Contratista deberá definir, según su criterio, la cantidad de frentes de trabajo necesarios para diseñar su cronograma a fin de ejecutar la Obra en el tiempo indicado.

CONSULTA #10

"En el ítem #1, "Bodega general" del Concepto I." Preliminares, Demoliciones y Excavaciones": ¿qué dimensiones y qué materiales se deben considerar?"

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en el literal b. "Oficinas de Campo y Bodega" del apartado "Construcciones e Instalaciones Provisionales" de la Sección VII: "Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento", página 101 del Documento de Licitación.

CONSULTA #11

"En el ítem #2, "Cerco en zona de la bodega" del Concepto I." Preliminares, Demoliciones y Excavaciones": ¿de qué material y altura se construirá?"

RESPUESTA:

Se aclara que el Cerco es de carácter provisional, y deberá tener la altura suficiente para proteger la bodega del acceso de extraños.

Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

CONSULTA #12

"En el ítem #3, "Instalaciones hidráulicas preliminares" del Concepto I." Preliminares, Demoliciones y Excavaciones": ¿Qué longitudes y tipo de tubería se debe considerar? ¿se debe incluir en el costo otro tipo de objetos?"

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en el literal c. "Instalaciones de Agua" del apartado "Construcciones e Instalaciones Provisionales" de la Sección VII: "Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento", página 101 del Documento de Licitación; Tal como se indica en el Documento, éstas Instalaciones hidráulicas tienen carácter provisional, y pueden ser, por ejemplo: la instalación de servicios sanitarios portátiles para el personal y lavamanos respectivos, con su debido suministro de agua para su aseo, entre otros que el Contratista estime necesarios.

CONSULTA #13

"En el ítem #6 "Detalle A, Junta de pared Nueva con pared existente" del Concepto II. "Estructura, zapatas, columnas, vigas y losas": ¿qué materiales se deben considerar?, esto debido a que en detalles "A" no se logra apreciar que material se debe incluir en el costo"

RESPUESTA:


Apegarse estrictamente a lo establecido en el Detalle "A" de la Hoja C/01 de la Sección VIII. "Planos", correspondiente a la "Cimentación, Columnas y Paredes", que literalmente indica que deben considerarse los materiales necesarios para: "quitar repello por lo menos 15 cm a ambos lados" y "colocar varillas #4 x 30 cm. @ 25 cm. con epóxico empotrada 15 cm".

CONSULTA #14

"En el ítem #11, Fundición de boquetes en pozos de luz con var. #3 @15 a/s del Concepto II. "Estructura, zapatas, columnas, vigas y losas": ¿No hay detalle constructivo?"

RESPUESTA:

Se aclara que los boquetes a ser fundidos son aquellos que se aprecian como los espacios entre las columnas mostradas en la siguiente fotografía:



Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

Estos boquetes (de sección variable) deberán fundirse hasta la altura de la losa, colocando el armado indicado en el ítem 11 de la Actividad II. *"Estructura, Zapatas, Columnas, Vigas y Losas"* del *"Formulario de Lista de Cantidades"* de la Sección IX. *"Lista de Cantidades"* del Documento de Licitación.

CONSULTA #15

"En el ítem #19, Losa de entrepiso, del Concepto II. "Estructura, zapatas, columnas, vigas y losas" incluye: Lámina de fibrocemento, geotextil, sellos de hule, apoyos de canaleta, Canaletas encajueladas y simples de 4" de 6" y arriostres ¿Qué tipo de geotextil es el que se debe incluir en el costo? ¿cuál es el espesor? ¿Lleva algún tipo de armado?"

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en el detalle de *"canaleta encajuelada 2"x6" cal 14 con apoyos @ 1.20m."* localizado en la hoja C/05 *"Losa de Entrepiso"* de la Sección VIII. *"Planos"* del Documento de Licitación; En este detalle aparecen todos los componentes de la losa, y el geotextil referido sirve de puente de adherencia entre la lámina de fibrocemento y la cerámica.

CONSULTA #16

"En la sección de "pintura" del Apartado IX. "Pintura y Limpieza Final", favor proporcionar la línea de pintura".

RESPUESTA:

El Contratista deberá realizar sus propias cotizaciones de la pintura, apegándose estrictamente a lo solicitado en literal d. *"Pintura"* del romano VI. *"Acabados"* de la Sección VII. *"Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento"*, páginas 132 a 137 del Documento de Licitación.

CONSULTA #17

"Especificar el concreto a utilizar para las estructuras (zapatas, columnas, soleras, castillos) ya que en las especificaciones técnicas y planos no aparece especificado".

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en la esquina superior izquierda de la Hoja C/03 *"Losa de Terraza y Techo sobre gradas"*, que literalmente dice que las especificaciones del concreto a utilizarse son las siguientes:

$F'c = 210\text{kg/cm}^2$ para castillos y solera superior

$F'c = 250\text{kg/cm}^2$ para cimentaciones y topping de losa.

Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

CONSULTA #18

"Solicitamos la especificación para la canaleta a utilizar descrita en los ítems II.12 y II.19".

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en el romano xviii. "Losa de Entrepiso y Losa de Cubierta (Terraza)" de la Sección VII. "Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento", páginas 118 a 122 del Documento de Licitación.

CONSULTA #19


"Solicitamos la especificación del impermeabilizante a utilizar para la losa de techo".

RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en el sub apartado "Impermeabilizantes" de la Sección VII. "Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento", página 151 del Documento de Licitación.

CONSULTA #20

"Solicitamos especificación para la losa descrita a continuación":



RESPUESTA:

Apegarse estrictamente a lo establecido en el detalle de "canaleta encajuelada 2"x6" cal 14 con apoyos @ 1.20m." localizado en la hoja C/05 "Losa de Entrepiso" de la Sección VIII. "Planos" del Documento de Licitación.

Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

CONSULTA #21

"Favor confirmar si el Numero de la Licitación AHMER-16-LPN-O- está correcto, ¿o falta agregar algún numero?"

RESPUESTA:

Se confirma que el Número de la Licitación es AHMER-16-LPN-O-, tal como es indicado en el Documento de Licitación y su Llamado.

La presente aclaración pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia; Favor tomar nota de las aclaraciones aquí señaladas.

**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE
05 de junio de 2018.**