

## INFORME DE ACTIVIDADES

# MUNICIPALIDAD DE OFICINA: DIMAJ "División Municipal de Agua y Saneamiento de Jocón" JOCÓN

TECNICO DIMAJ: Alex Jesús Martínez Hernández

MES: julio

LUGAR Y FECHA: Jocón 02 de agosto de 2019



## INTRODUCCION

En el siguiente informe presentado se describen las actividades que se realizaron en el departamento de DIMAJ “División Municipal de Agua y Saneamiento de Jocón” las cuales fueron coordinadas por el técnico municipal asignado al área, ALEX JESUS MARTINEZ HERNANDEZ. dichas actividades se desarrollaron con el objetivo de brindar un mejor servicio a los pobladores de las diferentes comunidades, llevando proyectos de agua potable y así garantizar una mejor calidad de vida gracias a la buena voluntad y gestión del alcalde y corporación de su compromiso de desarrollo al nuestro municipio.

N°	ACTIVIDAD REALIZADA	PROCEDIMIENTO
1	Gira a la obra toma microcuenca el picacho	Se realizó limpieza completa en la obra toma con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios del sistema, tomando en cuenta que la fuente ha bajado su nivel debido a la temporada de verano y así garantizar que los abonados cuenten con el vital líquido en sus hogares
2	Limpieza en el sistema de alcantarillado sanitario	Esta actividad se realiza con frecuencia para mantener un ambiente limpio y agradable en nuestro municipio y que no atente contra la salud de nuestra población
3	Limpieza de tanque de almacenamiento de agua potable sistema de la zona urbana	Se realiza esta actividad periódicamente para brindar un mejor servicio para evitar problemas relacionados al uso del agua
4	Entrega de material de manera de ayuda social	Se entregó 1 lances de tubería de 3" 2 lances de tubería de pvc de 2" a la señora Rita Pérez en cumplimiento a solicitud presentada ya que no cuenta con los recursos económicos para comprar y así poder hacer su conexión de agua potable domiciliaria
5	Atender visitas en oficina	Atender a las diferentes visitas de las diferentes comunidades y de la zona urbana de Jocón
6	Limpieza de pilas de oxidación	En esta actividad se desarrolla con el fin que el sistema cumpla con sus funciones por las cuales fue diseñado
7	Reparación de red de distribución en barrio la esperanza	Esta actividad se desarrolló después de ser reparación de calles ya que se quebraron muchas líneas con el paso de maquinarias se utilizó tubería pegamento y recurso humano
8	Orden para hacer pegue de sistema de alcantarillado sanitario	Se ordenó un pegue para conexión de aguas grises en barrio el campo
9	Se ordenó pegue de agua potable	Se ordenó dos pegue de agua potable en la colonia Nelson portillo




MUNICIPALIDAD DE JOCON DEPARTAMENTO DE YORO  
[EMAIL-municipalidadjocon2018@gmail.com](mailto:EMAIL-municipalidadjocon2018@gmail.com)



# ANEXOS



## Limpeza y mantenimiento en pilas de oxidacion



Cambio de tapaderas dañadas en el sistema de alcantarillado sanitario



Participación en campaña de limpieza





JEFE DIMAJ  
ALEX JESUS MARTINEZ